

San Juan Tilcuautla, Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hgo; a 16 de diciembre de 2022

Tarjeta Informativa: COBAEH/DRMSG/TI/0676/2022

Idalia Yarid Santiago Barrera


Jefa del Departamento de Adquisiciones.

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados en el Laboratorio de Cómputo del CEMSaD Cuatolol por personal de la empresa INFRAESTRUCTURA GC S.A. DE C.V., fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Mantenimiento preventivo al murete del CEMSaD Cuatolol.
- Mantenimiento preventivo y limpieza de registros eléctricos existentes.
- Suministro e instalación de 4 registros eléctricos con tapa.
- Cableado de alimentador principal 1/0 condumex del murete al Laboratorio de Computo del CEMSaD Cuatolol.
- Ramaleo y cableado eléctrico en el laboratorio de computo del CEMSaD Cuatolol.
- Ramaleo del sistema de voz y datos con caja para switch del CEMSaD Cuatolol.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Atentamente



Daniel Adalberto Quintero González
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales