

Oficio No. CEMSaD/Dox/001/2021
Doxey Tlaxcoapan, Hgo.,
19 de Julio de 2021

M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados en las instalaciones eléctricas del CEMSaD Doxey por personal de la empresa SOLUCIONES INTEGRALES TOLLAN S.A. DE C.V., fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Reparación a transformador (incluye: retiro, traslados y colocación)
- Cambio de aparta rayos (3 piezas)
- Cambio de acometida
- Corrección de interruptor dañado
- Conexión a base de medidor
- Mantenimiento a registros eléctricos (5 piezas)
- Puesta de conectores tipo pulpo de 4 vías (16 piezas)
- Tablero QOD de 42 espacios (1 pieza)
- Pastillas monofásicas de 30 amp (8 piezas)
- Pastillas bifásicas de 40 amp (3 piezas)
- Pastillas trifásicas de 60 amp (6 piezas)
- Canalización a tablero principal.
- Conexión de aulas a tablero principal.
- Mantenimiento correctivo a instalación del edificio (6 aulas) ya que tienen falsos contactos y cortos circuitos

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"UN ESPACIO PARA TRANSFORMAR NUESTRO TIEMPO"


LIC. CLAUDIA DIANA GOMEZ COLIN
RESPONSABLE DEL CENTRO DOXEY

