

OFICIO/OE/071/2021-B

ASUNTO: Mantenimiento.

Atotonilco de Tula, Hgo., a 10 de septiembre de 2021.

**M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESENTE.**

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos de mantenimiento eléctrico y ramaleo de voz y datos a las instalaciones del laboratorio de informática del Plantel Atotonilco de Tula, que fueron realizados por personal de la empresa OPERADORA ANFEAL S.R.L. DE C.V., fueron ejecutados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- 1.- Sustitución de alimentador principal del murete al aula de cómputo en cable condomex 1/0.
- 2.- Ramaleo y cableado eléctrico para su correcto funcionamiento dentro del aula.
- 3.- Ramaleo y preparación para sistema de voz y datos con caja para switch.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE
"Un espacio para transformar nuestro tiempo"



**ING. RODOLFO ALONSO RESENDIZ
DIRECTOR DEL PLANTEL ATOTONILCO DE TULA**



COBAEH
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
PLANTEL
ATOTONILCO DE TULA
13ECB00201

C.C.P.-Expediente

RAR