

Zempoala Hgo., 13 de abril del 2022

M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados al transformador de 45 KVA del Plantel Zempoala por personal de la empresa OPERADORA ANFEAL S.R.L. DE C.V., fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Pruebas de laboratorio para dictaminar el estado interno del transformador.
- Maniobra de desconexión y traslado de transformador para su revisión.
- Desarmado de transformador, extracción y secado de núcleo.
- Sustitución de aceite.
- Suministro de boquillas, empaques en media y baja tensión.
- Ensamblado, pintura y rotulado.
- Maniobra de regreso al plantel Zempoala.
- Sustitución de tornillería indicada por la Comisión Federal de Electricidad.

Sin más por el momento, quedo de Usted

ATENTAMENTE
"UN ESPACIO PARA TRANSFORMAR NUESTRO TIEMPO"
COBACH
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
PLANTEL ZEMPOALA
13ECB00070

FLAVIA ISLAS NARVAEZ
DIRECTORA DEL PLANTEL ZEMPOALA
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO