

OFICIO No. 008*DP*22-B.
Chapantongo, Hidalgo.,
01 de Septiembre de 2022


M.A.N. JUAN ANTONIO SERRANO ZARATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
P R E S E N T E

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a su vez le informo que los trabajos realizados en las instalaciones eléctricas externas del Plantel Chapantongo por personal del proveedor EVELYN ITZEL CASAS SÁNCHEZ, fueron realizados y concluidos a entera satisfacción, mismos que se describen a continuación:

- Suministro e instalación de alimentador principal cable calibre 3/0 THW-AL del murete a las instalaciones de las aulas del Plantel Chapantongo.
- Suministro e instalación de cable calibre 6 del murete al poste del alumbrado externo del Plantel Chapantongo.
- Suministro e instalación de 4 registros eléctricos.
- Suministro e instalación de 1 nicho de medición de acuerdo a NORMA CFE, 85 metros de tubo PAD de 3", 1 tablero de distribución QOD de 32 espacios, 1 tablero de distribución QOD de 20 espacios, 1 pastilla termomagnética de caja moldeada de 125 AMP, 1 pastilla termomagnética de caja moldeada de 70 AMP, 1 pastilla trifásica de 20 AMP, 1 pastilla trifásica de 1520 AMP, 10 pastillas monofásicas de 30 AMP y 8 conectores tipo pulpo.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"UN ESPACIO PARA TRANSFORMAR NUESTRO TIEMPO"


MTRO. SERGIO ARTURO RAMOS MOCTEZUMA
DIRECTOR DEL PLANTEL CHAPANTONGO
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO

COBAEH
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE HIDALGO
COBAEH

CHAPANTONGO

CLAVE: 13ECB0042U